

		SPLOŠNO										VZDRŽEVANJE NAPRAV, OPREME IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM					SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA	
		požarni red	izvleček požarnega reda	požarni načrt	evakuacijski načrt	evidence	izvajanje kontrolnih pregledov	požarne straže pri vzdrževalnih delih (1)	pooblaščenec	usposabljanje zaposlenih	vaje evakuacije	gasilniki	notranji hidranti (2)	varnostna razsvetljava (3)	sistema za javljanje požara (4)	strelovski - periodični pregledi (5)	samovojno izključen (4)	izključen na podlagi odločbe (4)
VVZ	0			97				85					68	132	199	28	316	317
	da	298	291	156	246	270	287	111	310	299	108	325	214	129	36	261	2	2
	ne	30	37	75	82	58	41	132	18	29	220	3	46	67	93	39	10	9
Šole	0			163				171					124	168	359	40	469	472
	da	424	419	217	367	397	397	127	391	436	226	481	287	221	26	371	3	1
	ne	63	68	107	120	90	90	189	96	51	261	6	76	98	102	76	15	14
skupaj	0			260				256					192	300	558	68	785	789
	da	722	710	373	613	667	684	238	701	735	334	806	501	350	62	632	5	3
	ne	93	105	182	202	148	131	321	114	80	481	9	122	165	195	115	25	23

		SPLOŠNO										VZDRŽEVANJE NAPRAV, OPREME IN DRUGIH SREDSTEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM					SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA	
		požarni red	izvleček požarnega reda	požarni načrt	evakuacijski načrt	evidence	izvajanje kontrolnih pregledov	požarne straže pri vzdrževalnih delih (1)	pooblaščenec	usposabljanje zaposlenih	vaje evakuacije	gasilniki	notranji hidranti (2)	varnostna razsvetljava (3)	sistema za javljanje požara (4)	strelovski - periodični pregledi (5)	samovojno izključen (4)	izključen na podlagi odločbe (4)
VVZ	0			29,6%				25,9%					20,7%	40,2%	60,7%	8,5%	96,3%	96,6%
	da	90,9%	88,7%	47,6%	75,0%	82,3%	87,5%	33,8%	94,5%	91,2%	32,9%	99,1%	65,2%	39,3%	11,0%	79,6%	0,6%	0,6%
	ne	9,1%	11,3%	22,9%	25,0%	17,7%	12,5%	40,2%	5,5%	8,8%	67,1%	0,9%	14,0%	20,4%	28,4%	11,9%	3,0%	2,7%
Šole	0			33,5%				35,1%					25,5%	34,5%	73,7%	8,2%	96,3%	96,9%
	da	87,1%	86,0%	44,6%	75,4%	81,5%	81,5%	26,1%	80,3%	89,5%	46,4%	98,8%	58,9%	45,4%	5,3%	76,2%	0,6%	0,2%
	ne	12,9%	14,0%	22,0%	24,6%	18,5%	18,5%	38,8%	19,7%	10,5%	53,6%	1,2%	15,6%	20,1%	20,9%	15,6%	3,1%	2,9%
skupaj	0			31,9%				31,4%					23,6%	36,8%	68,5%	8,3%	96,3%	96,8%
	da	88,6%	87,1%	45,8%	75,2%	81,8%	83,9%	29,2%	86,0%	90,2%	41,0%	98,9%	61,5%	42,9%	7,6%	77,5%	0,6%	0,4%
	ne	11,4%	12,9%	22,3%	24,8%	18,2%	16,1%	39,4%	14,0%	9,8%	59,0%	1,1%	15,0%	20,2%	23,9%	14,1%	3,1%	2,8%

		POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU			DOSTOPNE POTI		EVAKUACIJSKE POTI								SKLADIŠČENJE NEVARNIH SNOVI V SKLADU S PREDPISI			
		notranji hidranti (6)	varnostna razsvetljava (3)	sistem za javljanje požara (4)	zagotovljene	vzdrževane in proste	iz vsake točke v objektu je mogoč umik po dveh med seboj oddaljenih poteh umika	minimalna prosta širina stopnišča je 1,12 m	minimalna prosta širina hodnika je 1,80 m	maksimalna dolžina slepega hodnika je 6,10 m	maksimalna dolžina nezaščitene poti umika z najbolj odd. točke etaže do vhoda na požarno zaščiteno pot umika je 45 m	na vratih poti za umik so panični mehanizmi za odpiranje (objekti za več kot 100 ljudi)	vsak prostor za učence ima direkten izhod na hodnik, ki je del poti umika	pot umika je predpisano označena in osvetljena, izvedena j tudi varnostna razsvetljava	vnetljive tekočine (7)	gorljivi plini (7)	sistem z jeklenkami / rezervoarji (7)	opravljen periodični pregled in preizkus za sistem (7)
VVZ	0	200	207	267											177	183	196	181
	da	77	36	9	313	293	276	200	242	262	267	11	310	161	97	88	82	102
	ne	51	85	52	15	35	52	128	86	66	61	317	18	167	54	57	50	45
Šole	0	305	280	433											170	291	253	236
	da	132	91	14	465	439	252	434	443	318	328	16	477	282	256	144	193	176
	ne	50	116	40	22	48	235	53	44	169	159	471	10	205	61	52	41	75
skupaj	0	505	487	700											347	474	449	417
	da	209	127	23	778	732	528	634	685	580	595	27	787	443	353	232	275	278
	ne	101	201	92	37	83	287	181	130	235	220	788	28	372	115	109	91	120

		POTRDILA O BREZHIBNEM DELOVANJU			DOSTOPNE POTI		EVAKUACIJSKE POTI								SKLADIŠČENJE NEVARNIH SNOVI V SKLADU S PREDPISI			
		notranji hidranti (6)	varnostna razsvetljava (3)	sistem za javljanje požara (4)	zagotovljene	vzdrževane in proste	iz vsake točke v objektu je mogoč umik po dveh med seboj oddaljenih poteh umika	minimalna prosta širina stopnišča je 1,12 m	minimalna prosta širina hodnika je 1,80 m	maksimalna dolžina slepega hodnika je 6,10 m	maksimalna dolžina nezaščitene poti umika z najbolj odd. točke etaže do vhoda na požarno zaščiteno pot umika je 45 m	na vratih poti za umik so panični mehanizmi za odpiranje (objekti za več kot 100 ljudi)	vsak prostor za učence ima direkten izhod na hodnik, ki je del poti umika	pot umika je predpisano označena in osvetljena, izvedena j tudi varnostna razsvetljava	vnetljive tekočine (7)	gorljivi plini (7)	sistem z jeklenkami / rezervoarji (7)	opravljen periodični pregled in preizkus za sistem (7)
VVZ	0	61,0%	63,1%	81,4%											54,0%	55,8%	59,8%	55,2%
	da	23,5%	11,0%	2,7%	95,4%	89,3%	84,1%	61,0%	73,8%	79,9%	81,4%	3,4%	94,5%	49,1%	29,6%	26,8%	25,0%	31,1%
	ne	15,5%	25,9%	15,9%	4,6%	10,7%	15,9%	39,0%	26,2%	20,1%	18,6%	96,6%	5,5%	50,9%	16,5%	17,4%	15,2%	13,7%
Šole	0	62,6%	57,5%	88,9%											34,9%	59,8%	52,0%	48,5%
	da	27,1%	18,7%	2,9%	95,5%	90,1%	51,7%	89,1%	91,0%	65,3%	67,4%	3,3%	97,9%	57,9%	52,6%	29,6%	39,6%	36,1%
	ne	10,3%	23,8%	8,2%	4,5%	9,9%	48,3%	10,9%	9,0%	34,7%	32,6%	96,7%	2,1%	42,1%	12,5%	10,7%	8,4%	15,4%
skupaj	0	62,0%	59,8%	85,9%											42,6%	58,2%	55,1%	51,2%
	da	25,6%	15,6%	2,8%	95,5%	89,8%	64,8%	77,8%	84,0%	71,2%	73,0%	3,3%	96,6%	54,4%	43,3%	28,5%	33,7%	34,1%
	ne	12,4%	24,7%	11,3%	4,5%	10,2%	35,2%	22,2%	16,0%	28,8%	27,0%	96,7%	3,4%	45,6%	14,1%	13,4%	11,2%	14,7%

Opombe k tabeli:

- (1) - 0 pomeni, da požarno stražo izvajajo najeti izvajalci del
- (2) - 0 pomeni, da notranji hidranti niso vgrajeni
- (3) - 0 pomeni, da varnostna razsvetljava ni vgrajena
- (4) - 0 pomeni, da sistem za javljanje požara ni vgrajen
- (5) - 0 pomeni, da strelovodne napeljave ni
- (6) - 0 pomeni, da notranji hidranti niso vgrajeni oziroma so starejši od leta 1995
- (7) - 0 pomeni, da šole oz. VVZ nimajo vnetljivih tekočin, gorljivih plinov, sistemov z jeklenkami in zato ne potrebujejo opravljenega periodičnega pregleda in preizkusa sistema